

2026 年 10 月 5 日
株式会社 JR 横浜湘南シティクリエイト

ラスカ平塚店駐車場の天井ボードの落下について

2026 年 9 月 30 日（水）「ラスカ平塚店 駐車場」（神奈川県平塚市宝町 1－1）2 階において、天井ボードが落下する事象が発生しました。

今回の事象で天井ボードに接触、またはお怪我をされた方のご申告は現在のところございません。ご利用のお客さまには多大なるご迷惑をおかけし申し訳ございません。

- 1 発見日時 2026 年 9 月 30 日（水）11 時 20 分頃
- 2 発生場所 ラスカ平塚店 駐車場 2 階（南側 車室 224 付近）
- 3 落下物 ケイ酸カルシウム板 大きさ 1,550mm×450mm×6mm、重量 3.8kg
- 4 原因 調査中

以上